



**Anlage zu den
technischen
Anschlussbedingungen**

**Für die Errichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen
mit der Anschaltung an die Übertragungsanlage für
Gefahrenmeldungen des Rhein- Sieg- Kreises**

im Stadtgebiet Bad Honnef

**Verfasser:
Stadtverwaltung Bad Honnef
Sicherheit und Ordnung
Fachdienst 3-3.37 Feuerschutzangelegenheiten
Rathausplatz 1
53604 Bad Honnef
Tel. 02224 / 184 155
Fax 02224 / 184 4155
e-m@il : torsten.budde@bad-honnef.de**

zu Punkt 4: Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), Freischaltelement (FSE)

Der Standort des Feuerwehrschlüsseldepots und des Freischaltelementes sind durch eine **rote** Blitz- bzw. Rundumkennleuchte anzuzeigen.
Die Blitz- oder Rundumkennleuchte muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein.

Zu Punkt 5 Feuerwehr- Anzeigetableau (FAT) Feuerwehrbedienfeld (FBF)

Das FAT und das FBF wird vom Konzessionär der ÜAG bei der Prüfung der ÜE mit überprüft. **Diese sind im Stadtgebiet Bad Honnef in einer Feuerwehrintegrationszentrale (FIZ) zu installieren.**



- zur Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662
- zur Aufnahme von Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661
- mit Einbauplatz für Druckknopfmelder (Hauptmelder)
- mit Kartenhalter für Laufkarten in allen Formaten

zu Punkt 7: Feuerwehr-Laufkarten

(Muster siehe Anlage 1)

Je Meldergruppe ist eine Laufkarte gut sichtbar und stets griffbereit in der FIZ bzw. an der Parallelanzeige zu hinterlegen. Eine Zweitausfertigung der Karten ist in einem Ordner ebenfalls in der FIZ zu hinterlegen.

Abweichungen vom vorgegebenen Muster sind mit der Feuerwehr abzustimmen.

Die Laufkarten sind im Papierformat A 4 zu fertigen.

Zum Schutz vor äußeren Einflüssen müssen die Karten mit Klarsichthüllen oder mit Schutzfolie versehen sein.

Grafische Darstellung:

- Die Pläne sind auf der Basis von aktuellen Grundrissplänen zu erstellen.
- Es ist eine vereinfachte Darstellung der Wände mit Türöffnungen ohne Maße und Maßketten und ohne eingezeichnete Möblierung zu wählen.
- Wände, die Gebäudeumrisse und Bauabschnitte begrenzen, sind durch größere Strichbreiten deutlich hervorzuheben.
- Für die Beschriftung sind Bildzeichen nach DIN 14034-6 zu verwenden.

Allgemeine Hinweise:

Laufkarten müssen folgende Informationen enthalten:

- genaue Bezeichnung des Geschosses bzw. der Ebene
- Standort der Feuerwehreinformativzentrale bzw. der Parallelanzeige der BMA und ggf. der Unterzentrale/n
- Laufweg von der Feuerwehreinformativzentrale zur jeweiligen Meldergruppe als grüne Linie markiert mit Laufrichtung
- Im Laufweg liegende Türen und Treppenträume
- Ggf. vorhandene Feuerwehraufzüge
- Lage der Wandhydranten und / oder der Anschlusseinrichtungen der Steigleitung
- Nutzung des Melderbereiches
- Meldergruppe, Melderart (autom. Brandmelder, Druckknopfmelder oder linienförmiger Brandmelder), Lage und Kennzeichnung der Melder in der jeweiligen Meldergruppe
- Bereiche mit stationären Löschanlagen:
Die Art des Löschmittels ist anzugeben. Die Bereiche sollten mit Bildzeichen nach DIN 14034 und gem. VdS- Empfehlung (Form 2030) farblich (blau), ggf. mit Schraffur, gekennzeichnet werden.

zu Punkt 8.1 Objektschließung

Das Objekt ist mit einem Generalschlüsselsystem auszurüsten, da im FSD u.a. aus taktischen Gründen nur bis zu drei Einzelschlüssel, die untrennbar miteinander verbunden sein müssen, hinterlegt werden können.

Sollte es notwendig sein mehr als drei Schlüssel für das Objekt bereitzuhalten, muss ein zusätzliches FSD installiert werden.

Einzelheiten zum Feuerwehrschrüsseldepot (FSD) und Freischaltelement (FSE) wie z.B. Standort sind mit der örtlichen Feuerwehr abzustimmen

Ansprechpartner:

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

FD 3-3.37 Feuerschutzangelegenheiten

Stadtbrandinspektor Torsten Budde

Rathausplatz 1

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224 / 184 155

Fax: 02224 / 184 4 155

E-Mail: torsten.budde@bad-honnef.de



zu Punkt 8.3: Feuerweherschließung

Die einheitliche Schließung (Feuerweherschließung) für das Stadtgebiet Bad Honnef ist durch den Betreiber bei der Firma:

Schlüsseldienst Klümpken
Steinstraße 10, 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 / 5860 Fax: 02224 / 10047

zu bestellen, und durch ein Fachunternehmen vorschriftsmäßig einzubauen.

Der kostenlose Download von über 300 TAB's (technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen) wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Unternehmensberatung Wenzel

Beratung und Zertifizierung DIN 14675

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Uhlandstraße 1

89290 Buch

Tel.: 0700 346 14675

Fax: 0700 346 14675

www.DIN-14675.de

info@DIN-14675.de



Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unverändert, lediglich diese beiden Infoseiten wurden angehängt.

FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel


Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
Uhlandstraße 1, 89290 Buch

Telefon: 0700 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

- Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Newsletter DIN 14675
- geänderte/neue TAB verfügbar:

- Ich suche eine individuelle Lösung und bitte um Rückruf.



Ort/Datum: _____ Stempel/Unterschrift: _____

Firma: _____

Abteilung _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Homepage _____