

Technische Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Gera

Brandmeldeanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu errichten und zu betreiben:

- DIN EN 54 Brandmeldeanlagen
- DIN 14675 Brandmeldeanlagen; Aufbau und Betrieb
- DIN 14661 Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen
- DIN 14662 Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen
- DIN VDE 0833-1 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und

Allgemeine Festlegungen

- DIN VDE 0833-2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall

Festlegungen für Brandmeldeanlagen

Die Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Zentrale Leitstelle Gera und die Freigabe der Schließung "Feuerwehr Gera " sind rechtzeitig im Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera zu beantragen.

Die direkte Aufschaltung ist auch beim Konzessionär - Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH - für die BMA zu beantragen:

Bosch
Sicherheitssysteme GmbH
Flughafenstraße 4
99092 Erfurt
Tel.: 0361 65311-0
Fax.: 0361 65311-11
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Die Schließung "Feuerwehr Gera" für Feuerwehrschlüsseldepots, Freischaltelement, Feuerwehrbedienfeld bzw. FIBS ist grundsätzlich über einen Freigabeantrag beim Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera zu beantragen.

Zum Einsatz kommen nur VdS zugelassene Schließsysteme der FA.Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG (www.kruse-sicherheit.de).

Der Standort des Feuerwehrschlüsselkastens, des Freischaltelementes, der "gelben " Blitzleuchte und des FIBS die Feuerwehrpläne / Laufkarten sind bereits in der Planungsphase mit dem Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera abzustimmen.

Ihre Feuerwehr Gera

Der kostenlose Download von über 400 TAB's (technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen) wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Unternehmensberatung Wenzel

Beratung und Zertifizierung DIN 14675

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Uhlandstraße 1

89290 Buch

Tel.: 0800 346 14675

Fax: 0700 346 14675

www.DIN-14675.de

info@DIN-14675.de



Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unverändert, lediglich diese beiden Infoseiten wurden angehängt.

FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel


Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
Uhlandstraße 1, 89290 Buch

Telefon: 0800 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

- Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Newsletter DIN 14675
- geänderte/neue TAB verfügbar:

- Ich suche eine individuelle Lösung und bitte um Rückruf.



Ort/Datum: _____ Stempel/Unterschrift: _____

Firma: _____

Abteilung _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Homepage _____